

**INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO -
ISOLADO SUL - ABRIL 2020**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) ¹	10	9	1,8	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	20	20	0,6	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	19	19	5,1	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/l) ²	4	1	0,6	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	20	20	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	9	9	Ausência	Ausência
pH	4	4	6,5	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,0

**INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO -
CENTRO - ABRIL 2020**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) ¹	29	29	1,3	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/l) ²	29	29	0,7	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/l Pt Co) ³	5	5	5,2	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/l) ²	3	1	0,7	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	29	29	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	29	29	Ausência	Ausência
pH	3	3	6,8	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,0

* Padrões estabelecidos na portaria consolidação nº5 28/09/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Miligramas por litro de partes de Cobalto