

**INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO -  
ISOLADO SUL - JUNHO 2020**

<b>Tipo de Análise</b>	<b>Análises Realizadas</b>	<b>Análises Dentro do Padrão</b>	<b>Média</b>	<b>Valor Médio*</b>
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	8	8	1,3	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/l) <sup>2</sup>	8	8	0,5	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/l Pt Co) <sup>3</sup>	6	6	5,0	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/l) <sup>2</sup>	6	5	1,0	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	8	8	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	8	8	Ausência	Ausência
pH	6	6	7,1	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,0

**INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO -  
CENTRO - JUNHO 2020**

<b>Tipo de Análise</b>	<b>Análises Realizadas</b>	<b>Análises Dentro do Padrão</b>	<b>Média</b>	<b>Valor Médio*</b>
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	43	42	2,4	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/l) <sup>2</sup>	41	38	0,5	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/l Pt Co) <sup>3</sup>	15	15	6,3	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/l) <sup>2</sup>	15	12	0,8	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	44	44	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	44	44	Ausência	Ausência
pH	15	14	6,7	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,0

\* Padrões estabelecidos na portaria consolidação nº5 28/09/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Miligramas por litro de partes de Cobalto