


**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - SETEMBRO 2024**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	38	38	0	0.65	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	38	38	0	1.08	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>3</sup>	38	38	0	2.66	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>4</sup>	38	38	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL) <sup>4</sup>	38	38	0	Ausente	Ausência

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - SETEMBRO 2024**
**SÃO NICOLAU**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	2	2	0	0.10	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	2	2	0	0.69	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>3</sup>	2	2	0	0.45	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>4</sup>	2	2	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL) <sup>4</sup>	2	2	0	Ausente	Ausência

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - SETEMBRO 2024**
**SÃO CRISTOVÃO**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	3	3	0	0.10	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	3	3	0	0.74	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>3</sup>	3	3	0	0.60	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>4</sup>	3	3	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL) <sup>4</sup>	3	3	0	Ausente	Ausência

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria GM/MS n. 888, de 04 de maio de 2021

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

<sup>4</sup> Número mais provável por cem mililitros

*Arthur May*

---

**Arthur May**  
**CRQ 13304036**  
**Responsável técnico**