



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - OUTUBRO 2024					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) ¹	38	38	0	0.76	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	38	38	0	1.90	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L) ³	38	38	0	3.19	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL) ⁴	38	38	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL) ⁴	38	38	0	Ausente	Ausência
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - OUTUBRO 2024					
SÃO NICOLAU					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) ¹	2	2	0	0.35	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	2	2	0	1.13	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L) ³	2	2	0	2.05	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL) ⁴	2	2	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL) ⁴	2	2	0	Ausente	Ausência
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - OUTUBRO 2024					
SÃO CRISTOVÃO					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) ¹	3	3	0	0.59	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	3	3	0	1.68	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L) ³	3	3	0	1.40	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL) ⁴	3	3	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL) ⁴	3	3	0	Ausente	Ausência

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria GM/MS n. 888, de 04 de maio de 2021

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

⁴ Número mais provável por cem mililitros

Arthur May

Arthur May
CRQ 13304036
Responsável técnico