



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - NOVEMBRO 2025					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) ¹	36	36	0	1,17	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	36	36	0	1,22	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L) ³	36	36	0	6,67	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL) ⁴	36	36	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL) ⁴	36	36	0	Ausente	Ausência
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - NOVEMBRO 2025					
SÃO NICOLAU					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) ¹	5	5	0	0,81	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	5	5	0	2,02	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L) ³	5	5	0	5,00	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL) ⁴	5	5	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL) ⁴	5	5	0	Ausente	Ausência
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - NOVEMBRO 2025					
SÃO CRISTOVÃO					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) ¹	3	3	0	1,28	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	3	3	0	0,93	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L) ³	3	3	0	8,33	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL) ⁴	3	3	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL) ⁴	3	3	0	Ausente	Ausência

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria GM/MS n. 888, de 04 de maio de 2021

¹ Unidades de turbidez
² Miligramas por litro
³ Unidade Hazen (mgPt-Co/L)
⁴ Número mais provável por cem mililitros

Arthur May

Arthur May

CRQ 13304036

Responsável técnico

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 7A4BBF58-6CDF-4FB7-8565-57D3381D4450

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: IQA Penha - Novembro

Nº Contrato Sistêmico (SAP): .

Nº Contrato Jurídico: .

Unidade de Negócio AEGEA:

PN00 - R2/SUL

Nome do Fornecedor:

Tipo de documento: Outros documentos

Envelope fonte:

Documentar páginas: 1

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1

Rubrica: 0

Marisa Raquel Rodrigues

Assinatura guiada: Ativado

Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

56,5, sala 602, Tombadouro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Indaiatuba, São Paulo 13340-600

marisa.rodrigues@aguasdecamboriu.com.br

Endereço IP: 177.124.0.54

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Marisa Raquel Rodrigues

Local: DocuSign

03/12/2025 19:07:05

marisa.rodrigues@aguasdecamboriu.com.br

Eventos do signatário

Assinatura

Registro de hora e data

Arthur May

arthur.may@aegea.com.br

Coordenador

Águas de Camboriú

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 187.4.205.26

Enviado: 03/12/2025 19:07:57

Visualizado: 04/12/2025 11:24:12

Assinado: 04/12/2025 11:24:24

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptografado

03/12/2025 19:07:57

Entrega certificada

Segurança verificada

04/12/2025 11:24:12

Assinatura concluída

Segurança verificada

04/12/2025 11:24:24

Concluído

Segurança verificada

04/12/2025 11:24:24

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora