



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - JANEIRO 2026					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) ¹	36	36	0	1,40	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	36	36	0	1,55	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L) ³	36	36	0	5,28	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL) ⁴	36	36	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL) ⁴	36	36	0	Ausente	Ausência
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - JANEIRO 2026					
SÃO NICOLAU					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) ¹	5	5	0	0,88	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	5	5	0	1,50	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L) ³	5	5	0	5,00	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL) ⁴	5	5	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL) ⁴	5	5	0	Ausente	Ausência
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - JANEIRO 2026					
SÃO CRISTOVÃO					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) ¹	3	3	0	1,38	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	3	3	0	0,75	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L) ³	3	3	0	5,00	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL) ⁴	3	3	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL) ⁴	3	3	0	Ausente	Ausência

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria GM/MS n. 888, de 04 de maio de 2021

- ¹ Unidades de turbidez
- ² Miligramas por litro
- ³ Unidade Hazen (mgPt-Co/L)
- ⁴ Número mais provável por cem mililitros

Arthur May

Arthur May
CRQ 13304036
Responsável técnico

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 0214BCB9-5416-45A3-8A91-7050E6BBE115

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: IQA Penha - Janeiro.pdf

Nº Contrato Sistemico (SAP): -

Nº Contrato Jurídico: -

Unidade de Negócio AEGEA:

PN00 - R2/SUL

Nome do Fornecedor:

Tipo de documento: Outros documentos

Envelope fonte:

Documentar páginas: 1

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1

Rubrica: 0

Marisa Raquel Rodrigues

Assinatura guiada: Ativado

Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

56,5, sala 602, Tombadouro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Indaiatuba, São Paulo 13340-600

marisa.rodrigues@aguasdecamboriu.com.br

Endereço IP: 177.124.0.54

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Marisa Raquel Rodrigues

Local: DocuSign

02/02/2026 18:25:44

marisa.rodrigues@aguasdecamboriu.com.br

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Arthur May

arthur.may@aegea.com.br

Coordenador

Águas de Camboriú

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 200.143.68.101

Enviado: 02/02/2026 18:26:29

Visualizado: 03/02/2026 12:04:12

Assinado: 03/02/2026 12:05:32

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

02/02/2026 18:26:29

Entrega certificada

Segurança verificada

03/02/2026 12:04:12

Assinatura concluída

Segurança verificada

03/02/2026 12:05:32

Concluído

Segurança verificada

03/02/2026 12:05:32

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora**